

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Zabrzu
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Rejon Dystrybucji Gazu w Nysie

ul. Towarowa 5, 48-303 Nysa
tel. faks 77 435 84 48
rg.nysa@psgaz.pl

GREENSAN PIOTR BIELANY
Ul. Chrobrego 6
48-385 Otmuchów

Wasz znak:

Nysa, 20.12.2016

Nasz znak: TR5/750/432/1723 152/ 2016

Dot.: uzgodnienia

Szanowny Panie,

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Oddział w Zabrzu Zakład w Opolu Rejon Dystrybucji Gazu w Nysie niniejszym pismem uzgadnia projektowaną przebudowę sieci wodociągowej i przyłączy, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami oraz linii kablowej SN i NN, słupów oświetleniowych i kanalizacji teletechnicznej w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2177 O na odcinku od ul. Chopina do skrzyżowania z ul. Bema” w Nysie względem sieci gazowej z następującymi uwagami:

- w terenie objętym opracowaniem posadowiona jest czynna dystrybucyjna sieć gazowa niskiego ciśnienia (gazociągi i przyłącza) o głębokości posadowienia 0,8-1,4 m,
- w obrębie planowanych inwestycji znajduje się czynna oraz zaprojektowana sieć gazowa niskiego ciśnienia tj. gazociągi i przyłącza.

W dokumentacji projektowej oraz podczas wykonywania prac należy uwzględnić następujące warunki:

- rozwiązania skrzyżowań i zbliżeń istniejącej sieci gazowej z projektowaną infrastrukturą należy dostosować do wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640) oraz zapewnić zgodność z normą PN-91/M-34501,

- strefa kontrolowana dla przedmiotowej sieci wynosi 1 metr.
- przed rozpoczęciem prac głównych należy zlokalizować sieć gazową za pomocą wykopów sondażowych wykonanych ręcznie; prace te należy wykonywać pod płatnym nadzorem upoważnionego pracownika Rejonu Dystrybucji Gazu, który ma prawo do przerwania w/w prac, jeśli stwierdzi rażące naruszenie przepisów i zasad BHP. Powiadomienie Rejonu Dystrybucji Gazu powinno nastąpić z 7 dniowym wyprzedzeniem.
- w trakcie prowadzenia robót nawierzchniowych wykonawca powinien zwrócić uwagę na zachowanie wymaganej głębokości przykrycia sieci gazowej (min. 0,8 m) oraz istniejące oznakowanie sieci gazowej,
- w przypadku istnienia nad siecią gazową nawierzchni utwardzonej, należy przywrócić jej poprzedni rodzaj (asfalt, kostka, itp.)
- za prawidłowe rozwiązanie miejsc kolizyjnych odpowiadają służby techniczne wykonawcy.
- w pobliżu sieci gazowej nie należy używać sprzętu mechanicznego.
- wszelkie koszty naprawy związane z naruszeniem lub uszkodzeniem sieci gazowej /gazociągi, przyłącza/ pokrywa inwestor.
- wykonawca zleci pisemnie Rejonowi Dystrybucji Gazu w Nysie ul. Towarowa 5 odbiór wykonanych robót w zakresie niniejszego uzgodnienia. Brak zgłoszenia skutkować będzie niemożliwością oddania obiektu do eksploatacji.

Niniejsze warunki techniczne należy dołączyć do opracowań projektowych.

W załączeniu mapy z potwierdzonym przebiegiem czynnej oraz zaprojektowanej sieci gazowej i jej podstawowymi parametrami technicznymi.

Z poważaniem

Zastępca Kierownika
Rejon Dystrybucji Gazu w Nysie

Andrzej Zubeł